

Chorzele, 24 kwietnia 2026 r.

R.271.11.2026

Dotyczy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rycicach”.

Numer publikacji ogłoszenia: 2026/BZP 00200296

Data publikacji: 15.04.2026 r.

### Wyjaśnienia do treści SWZ

#### Pytanie 1

Prosimy o załączenie zestawienia stolarki.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że informacje na temat wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany znajdują się na rysunku B-01 projektu branży budowlanej. Ponadto, informacje te znajdują się także w dziale 8 przedmiaru robót branży budowlanej. Dodatkowo Zamawiający załącza wykaz stolarki okiennej z profili PVC i drzwiowej z profili aluminiowych o podwyższonej termoizolacji.

#### Pytanie 2

W opisie arch. robót jest wzmianka o odtworzeniu opaski wokół budynku oraz w przedmiarze KNR AT-17 0105-04 "odbudowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych + budowa opaski budynku", czy wykonawca ma wykonać nową opaskę wokół budynku czy nie, a jeśli tak to proszę o podanie jej szerokości.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy wykonać nową opaskę wokół budynku z betonowej kostki chodnikowej grubości 6 cm na podbudowie piaskowej. Szerokość opaski wynosi 50 cm. Krawędź zewnętrzna opaski ograniczona obrzeżem betonowym grubości 6 cm i wysokości 20 cm na własnej ławie betonowej. Powyższe informacje znajdują się na rysunku B-01 projektu branży budowlanej oraz w załączonym przedmiarze robót branży budowlanej.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

**BURMISTRZ**

  
**Eliaz Kostrzewa**

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona do  
podejmowania czynności w jego imieniu