



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Chorzele, 17 sierpnia 2026 r.

ZNAK SPRAWY: R.271.29.2026

Dotyczy: „ Termomodernizacja budynków świetlic w miejscowościach Rembielin i Rzodkiewnica w Gminie Chorzele"

Numer publikacji ogłoszenia: 2026/BZP 00375327/01

Data publikacji: 17/08/2026

II WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 r., poz. 793 z póź. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ, skierowane przez wykonawcę w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

III Wniosek Wykonawcy

Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące budynku świetlicy w Rembielinie.

Pytanie 1.

Czy rurociągi na sali konferencyjnej mogą być prowadzone nad podłogą, ale pod grzejnikami?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2.

Czy pompa ciepła może składać się z kaskady 2 monobloków (2 x 16kW)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie pompy ciepła w postaci 2 oddzielnych agregatów typu monoblok.

Pytanie 3.

Czy montaż taśm uszczelniających butylowych wokół okien i drzwi jest obligatoryjny?

e-mail: sekretariat@chorzele.pl
tel. 29 75165 40
www.chorzele.pl



Odpowiedź

Tak. Montaż taśm uszczelniających wchodzi w zakres robót i ma wpływ na efekt energetyczny jaki jest później sprawdzany w powykonawczym audycie energetycznym. Montaż taśmy uszczelniającej jest wskazany jako tzw. "ciepły montaż" w opisie drzwi na wykazie stolarki drzwiowej (rysunek nr: B-WS).

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące budynku świetlicy w Rzodkiewnicy.

Pytanie 1.

Czy pompa ciepła może składać się z kaskady 2 monobloków (2 x 9,5 kW)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie pompy ciepła w postaci 2 oddzielnych agregatów typu monoblok.

Pytanie 2.

Czy montaż taśm uszczelniających butylowych wokół okien i drzwi jest obligatoryjny?

Odpowiedź

Tak. Montaż taśm uszczelniających wchodzi w zakres robót i ma wpływ na efekt energetyczny jaki jest później sprawdzany w powykonawczym audycie energetycznym. Montaż taśmy uszczelniającej jest wskazany jako tzw. "ciepły montaż" w opisie drzwi na wykazie stolarki drzwiowej (rysunek nr: B-WS).

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany do SWZ są integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania.

Z up. BURMISTRZA

Michał Wiśnicki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

..... MIASTA I GMINY CHORZELE

Kierownik Zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu