



- Słup oświetleniowy:
- słup oświetleniowy 12m
 - fundament
 - poprzecznik do montażu naświetlaczy
 - tabliczka słupowa z zabezpieczeniami 2x(C16A)
 - 2x oprawa LnPlus 90-AM19L/220000-740 120G1 ETDD(lub równoważna)
 - 2x przewód w słupie YKYżo 3x2,5mm²
 - kąt odchylenia opraw i przekręcenie wg. dołączonych obliczeń do opisu technicznego
 - podwójna wnęka słupowa(jedna na zabezpieczenie opraw, druga na wprowadzenie rur rezerwowych na monitoring)



- Słup oświetleniowy:
- słup oświetleniowy 12m
 - fundament
 - poprzecznik do montażu naświetlaczy
 - tabliczka słupowa z zabezpieczeniami 2x(C16A)
 - 2x(oprawa LnPlus 80-AM19L/135000 -740 80G1 ETDD(lub równoważna))
 - 2x (przewód w słupie YKYżo 3x2,5mm²)
 - kąt odchylenia opraw i przekręcenie wg. dołączonych obliczeń do opisu technicznego
 - podwójna wnęka słupowa(jedna na zabezpieczenie opraw, druga na wprowadzenie rur rezerwowych na monitoring)



- Słup oświetleniowy:
- słup oświetleniowy 12m
 - fundament
 - poprzecznik do montażu naświetlaczy
 - tabliczka słupowa z zabezpieczeniami 2x(C16A)
 - 1x(oprawa LnPlus 80-AM19L/135000 -740 80G1 ETDD(lub równoważna) - na boisko) + 1x(oprawa LnPlus 90-AM19L/165000-740 120G1 ETDD(lub równoważna) - na rzutnię kula)
 - 2x (przewód w słupie YKYżo 3x2,5mm²)
 - kąt odchylenia opraw i przekręcenie wg. dołączonych obliczeń do opisu technicznego
 - podwójna wnęka słupowa(jedna na zabezpieczenie opraw, druga na wprowadzenie rur rezerwowych na monitoring)

Należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych wszystkich elementów obiektu sportowego m.in. piłkochwyty, ogrodzenia, barierki oraz pozostałych metalowych elementów terenu.

— Bednarka FeZn 25x4

— Rura HDPE40 - rezerwa na monitoring

Inwestycja:

Budowa oświetlenia boiska: doziemnej instalacji elektroenergetycznej nN 0,4[kV] oraz doziemnej instalacji oświetleniowej w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaręczach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą.

Inwestor:

GMINA CHORZELE
UL. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Rysunek:

SCHEMAT ZASILANIA

Branża:		
Instalacje elektryczne:		
Projektant:		
mgr inż. Krystian Olendzki	PDL/0138/PBE/18	
Sprawdzający:		
mgr inż. Bartłomiej Zywolewski	PDL/0199/PWRE/19	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadziedzicznym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

	—	31.07.2026r.	ES01	A
--	---	--------------	------	---