



Chorzele, 7 października 2026 r.

R.271.34.2026

Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy od 01.01.2027 r. do 31.12.2027 r. dla Gminy Chorzele oraz podległych jednostek”

Numer publikacji ogłoszenia: 614763-2026

Data publikacji: 07.09.2026 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ 3

Pytanie 1

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 4 zwracamy się z prośbą o informację jaka jest aktualnie moc źródła dla PPE 590543570301000031 – SUW Chorzele oraz czy Zamawiający planuje ją zwiększyć.

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy równej lub poniżej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej.

Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing lub net-metering).

Natomiast, w przypadku, punkt poboru energii ujęty w postępowaniu który posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW prosimy o wyłączenie takich źródeł z postępowania gdyż, zgodnie z IRiESD pkt A.4.3.3 lit. d-e wytwórca ma mieć zawartą odrębną umowę świadczenia usług dystrybucji zawierającą określenie POB i zasad jego zmiany oraz sposób i zasady rozliczeń z OSD z tytułu niezbilansowania dostaw energii elektrycznej, w przypadku utraty PO Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) opisana w rozdziale E IRiESD-Bilansowanie oraz WDB. POB jest ustanawiany przez: URD typu wytwórca (URDw), przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD.

Obsługa wytwórców została w IRiESD opisana odrębnie dla wytwórców i nie przewidziano możliwości zawarcia umowy kompleksowej dla wytwórcy.

Dodatkowo prosimy o wskazanie jak obecnie są rozliczane PPE prosumenckie z mikro instalacją: czy net-biling, czy ne-metering.

Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie rodzaju źródła spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współspalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź wykorzystująca wodór odnawialny.



Odpowiedź

Zamawiający informuje, że moc źródła dla PPE 590543570301000031 – SUW Chorzele wynosi aktualnie 37,2 kWp.

Zamawiający nie planuje zwiększenia mocy źródła.

Zamawiający nie posiada źródeł wytwarzania o mocy powyżej 50 kW.

PPE prosumenckie z mikro instalacją rozliczane są obecnie na zasadach net-biling.

Rodzaj źródła posiadanych instalacji - instalacja fotowoltaiczna.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

Eliaż Kostrzewa

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu

07.10.2026 K. Nożyński

A. Górecki